

Raadvraag (art. 37)		Gesteld door:	
		D66	
Datum		14 oktober 2024	
Onderwerp		155-2024 - Drinkwaterkwaliteit Roosendaal	
Portefeuillehouder		College B&W	

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van actuele berichten in de media over de aanwezigheid van E.coli-bacterie in het drinkwater op verschillende plekken in Nederland vinden wij - in het belang van de gezondheid en veiligheid van onze inwoners - relevant de situatie inzichtelijk te krijgen voor onze gemeente Roosendaal.

Gelet hierop heeft de fractie van D66 Roosendaal de volgende raadvragen:

1. Wanneer is voor het laatst de kraanwaterkwaliteit in Roosendaal gecontroleerd?
2. Waren er recentelijke metingen of onderzoeken naar de aanwezigheid van E.coli of andere schadelijke bacteriën in het drinkwater?
3. Wat waren de resultaten van de meest recente metingen?
4. Zijn er afwijkingen of potentiële risico's geconstateerd en zo ja welke stappen zijn toen ondernomen om deze te verhelpen?
5. Welke preventieve maatregelen zijn er momenteel in werking om de kwaliteit van kraanwater te waarborgen?
6. Hoe vaak worden controles uitgevoerd en hoe wordt ervoor gezorgd dat onze inwoners niet aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld?
7. Wat is het huidige advies voor onze inwoners met betrekking tot het gebruik van kraanwater?
8. Moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen zoals het koken van water of zijn er andere aanbevelingen?
9. Is er overleg geweest met het waterschap, GGD en andere betrokkene organisaties om de situatie in Roosendaal in kaart te brengen en te beoordelen of er extra maatregelen nodig zijn? Indien ja, wat waren de uitkomsten van dit overleg? Indien nee, waarom niet?
10. Indien de e.coli-bacterie in het drinkwater zou worden aangetroffen wat is dan het plan van aanpak van de gemeente Roosendaal en betrokken organisaties om deze situatie snel en effectief aan te pakken en om inwoners tijdig te informeren gezien het belang van een veilige drinkwatervoorziening?

Namens D66 Roosendaal,

mr. Bejar Taher

Wij beantwoorden de vraag als volgt.

Vragen 1 t/m 8 zijn voor beantwoording doorgezet naar Brabant Water en de antwoorden van Brabant Water zijn overgenomen. Brabant Water is vanuit de Drinkwaterwet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater en de distributie ervan. Hier ligt voor de gemeenten geen directe verantwoordelijkheid. Vragen 9 en 10 zijn op de reguliere manier beantwoord.

1. Wanneer is voor het laatst de kraanwaterkwaliteit in Roosendaal gecontroleerd?

De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater staat onder een voortdurend controle regime. Het drinkwater moet te allen tijde bacteriologisch betrouwbaar zijn. In het zuiveringsproces wordt veel bemonsterd, waaronder continue op de belangrijkste parameters. Het uitgaande reinwater wordt wekelijks gecontroleerd.

2. Waren er recentelijke metingen of onderzoeken naar de aanwezigheid van E.coli of andere schadelijke bacteriën in het drinkwater?

Zie beantwoording vraag 1.

3. Wat waren de resultaten van de meest recente metingen?

Er zijn in de meest recente metingen geen afwijkingen geconstateerd.

4. Zijn er afwijkingen of potentiële risico's geconstateerd en zo ja welke stappen zijn toen ondernomen om deze te verhelpen?

Als er een E-coli of schadelijke bacterie geconstateerd wordt zal het drinkwaterbedrijf altijd een kookadvies afgeven en de burgemeester van de betreffende gemeente(n) daarover informeren. Dat is in Roosendaal niet het geval geweest.

5. Welke preventieve maatregelen zijn er momenteel in werking om de kwaliteit van kraanwater te waarborgen?

Bij de productie van drinkwater zijn er tal van monitoringsprotocollen, voorschriften en maatregelen om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen.

6. Hoe vaak worden controles uitgevoerd en hoe wordt ervoor gezorgd dat onze inwoners niet aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld?

Zie beantwoording vraag 1.

7. Wat is het huidige advies voor onze inwoners met betrekking tot het gebruik van kraanwater?

Het Nederlandse kraanwater behoort tot de top in de wereld. Het is bacteriologisch betrouwbaar en voldoet altijd aan de strenge gezondheidseisen die voor drinkwater gelden.

8. Moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen zoals het koken van water of zijn er andere aanbevelingen?

Nee, er moeten geen voorzorgsmaatregelen worden genomen.

9. Is er overleg geweest met het waterschap, GGD en andere betrokkene organisaties om de situatie in Roosendaal in kaart te brengen en te beoordelen of er extra maatregelen nodig zijn? Indien ja, wat waren de uitkomsten van dit overleg? Indien nee, waarom niet?

Nee, omdat hier geen aanleiding toe is geweest.

10. Indien de e.coli-bacterie in het drinkwater zou worden aangetroffen wat is dan het plan van aanpak van de gemeente Roosendaal en betrokken organisaties om deze situatie snel en effectief aan te pakken en om inwoners tijdig te informeren gezien het belang van een veilige drinkwatervoorziening?

Mocht er in de toekomst ooit onverhoopt een bacteriologische besmetting van het drinkwater zich voordoen, dan treedt er een crisisorganisatie in werking waarin Brabant Water, de gemeente en de veiligheidsregio samenwerken om inwoners te informeren en gevolgen te bestrijden.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,



De burgemeester,

