

Opmerkingen gemeente Roosendaal n.a.v. provinciaal inpassingsplan ondergrondse 150 kV hoogspanningsverbinding Dinteloord - Roosendaal

Naar aanleiding van het door de provincie Noord-Brabant voor overleg toegezonden inpassingsplan, dat is vervaardigd met het oog op de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Dinteloord en Roosendaal, worden door de gemeente Roosendaal de volgende zaken ingebracht.

1. Regels.

In artikel 3.2. op pagina 7 is onder het onderdeel bouwvoorschriften opgenomen dat in het geheel geen bouwwerken mogen worden opgericht. Bij vergelijkbare gemeentelijke regelingen wordt in dit verband altijd de mogelijkheid open gehouden om bouwwerken te kunnen oprichten, welke verband houden met de betreffende leiding. Het verdient ook in dit verband wellicht aanbeveling om een dergelijke optie in de regels op te nemen voor het geval eventueel toch functionele bebouwing noodzakelijk zou zijn.

2. Toelichting.

De optimalisatiemogelijkheden, waarvan op pagina 25 sprake is, leveren enige onduidelijkheid op, omdat niet inzichtelijk is waar dat eventueel toe kan leiden.

Alvorens de zienswijzenprocedure wordt gestart zullen de P.M.-posten, waarvan sprake is op pagina 38 nog nader dienen te worden ingevuld.

3. Verbeelding.

Geen commentaar.

4. Tenaamstelling.

Vraag is of de tenaamstelling van het plan in het kader van de IMRO-codering zo kan worden gewijzigd dat duidelijker is om welk inpassingsplan het gaat.

5. Procedureel.

Momenteel wordt al gewerkt aan een integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal – Nispen. Het is wenselijk dat te zijner tijd het inpassingsplan geheel wordt geïntegreerd in het nieuwe bestemmingsplan.

Voor het overige zijn er van de zijde van de gemeente Roosendaal geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van het onderhavige inpassingsplan.

11 mei 2012 / Gemeente Roosendaal / Afdeling ontwikkeling.