



# BRANDWEER



Gemeente Roosendaal  
College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 5000  
4700 KA Roosendaal

Concern Brandweertaken  
Afdeling Risicobeheersing  
Tramsingel 71  
Breda  
Postbus 3208  
5003 DE Tilburg  
Telefoon (076) 5296600  
Fax (076) 5202409

VERZONDEN 2 i NOV. 2011

Datum	17 november 2011	Behandeld door	Mevrouw M. de Heer
Onze referentie	U11.000926/MHR/MA	Telefoon	(076) 5296681
Uw referentie	P. de Waal	E-mail	Metha.de.heer@brandweermwb.nl
Uw mail van	9 november 2011	Onderwerp	Advies externe veiligheid Bestemmingplan Bloemschevaert

Geacht college,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag betreffende de herontwikkeling Bloemschevaert tot onderdeel van de Woonservicezone Kortendijk te Roosendaal, treft u hierbij aan het advies van Brandweer Midden en West Brabant, inzake artikel 13 van het Bevi.

### Inleiding

Voor dit plan is op 30 juni 2010 reeds advies uitgebracht (briefnummer 201005029). Het plan is niet zodanig veranderd, dat aanpassing van het advies noodzakelijk is.

### Verantwoording van het groepsrisico.

Wij wijzen u erop dat u overeenkomstig het Bevi verplicht bent om een verantwoording van het groepsrisico op te stellen. In deze verantwoording moeten de punten aan de orde komen zoals genoemd in artikel 13 van het Bevi. In onderstaand kader zijn de punten kort weergegeven.

- a) de aanwezige en de op grond van dat besluit te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied;
- b) het bestaande groepsrisico en de bijdrage het besluit op dit groepsrisico;
- c) Mogelijke maatregelen die de gemeente en/of de eigenaar van de risicobron zal treffen ter beperking van het groepsrisico;
- d) De maatregelen die daadwerkelijk zullen worden getroffen door de gemeente;
- e) De voorschriften die de gemeente gaat opleggen aan de eigenaar van de risicobron;
- f) De voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico;
- g) De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije toekomst;
- h) de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp;
- i) De zelfredzaamheid van personen die zich bevinden in het invloedsgebied;




# BRANDWEER

In ons advies van 30 juni 2010 hebben wij u handvaten geboden ten aanzien van de punten c,d, h en i. Deze handvaten zijn in de huidige toelichting niet verwerkt. U geeft niet aan welke maatregelen u zult (laten) treffen en hoe u de uitvoering van deze maatregelen gaat borgen.

**Wij adviseren u in het plan (of separaat) een verantwoording van het groepsrisico op te stellen, zoals wordt bedoeld in artikel 13 van het Bevi.**

Voor de volledigheid hebben wij een samenvatting van ons advies van 30 juni 2010 als bijlage bijgevoegd.

Het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,  
Namens deze,



G.J.P. Verhoeven  
Commandant Concern Brandweertaken

In afschrift aan: Commandant cluster Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht, de heer  
N. Bruininx, Laan van Brabant 16, 4701 BK Roosendaal

Bijlage: Samenvatting advies 30 juni 2010



# BRANDWEER

## Bijlage 1: samenvatting advies 30 juni 2010

### Mogelijk maatregelen te (laten) treffen door de gemeente (punten c en d)

- De ventilatie van de bouwwerken in de Woonservicezone moet in geval van een calamiteit afschakelbaar zijn. De schakeling moet bij voorkeur op een centrale plaats plaatsvinden; bijvoorbeeld in de meterkast van de woningen. Voor het verzorgingstehuis kan een afschakelvoorziening worden gemaakt bijvoorbeeld het ontruimingspaneel.
- De inrichtinghouder moet in zijn BHV-plan rekening houden met externe incidenten.
- Risicocommunicatie vanuit de gemeente is noodzakelijk om de aanwezigen in het invloedsgedebiet van het spooreplacement bewust te maken van het gevaar van de inrichting en uitleg te geven over hoe te handelen in geval van een toxische wolk.

### Rampenbestrijding (punt h)

De aanwezige bluswatervoorziening in het plangebied moet worden aangepast aan de nieuwe infrastructuur en de te wijzigen bebouwing. Dit geldt voor zowel de primaire als de secundaire voorzieningen. Voor een nader advies hierover kunt u contact opnemen met de heer van Setten van het cluster Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht.

De opkomsttijd naar het plangebied is 9:03min.sec gedurende de dag en 9:11 min.sec gedurende de nacht. Voor het verzorgingstehuis ligt de norm op 8 minuten. Wij adviseren u in overleg met de brandweer van het cluster Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht te onderzoeken of een gelijkwaardige veiligheid voor de bewoners kan worden bereikt, bijvoorbeeld door het toepassen van een sprinklerinstallatie.

### Zelfredzaamheid (punt i)

De bewoners van het verzorgingstehuis zijn niet zelfredzaam. Zij zullen in geval van een calamiteit begeleid moeten worden. Dit houdt in dat de BHV-organisatie op de hoogte moet zijn van het mogelijke scenario toxische wolk. Zij moet tevens weten hoe te handelen en de bewoners veilig naar binnen begeleiden, de ventilatie uitschakelen en ramen en deuren sluiten, totdat de toxische wolk is overgetrokken.