

NOTA VAN INGEKOMEN ZIENSWIJZEN TEGEN HET ONTWERPBESLUITEN ZONNEPARK ROOSENDAALSCH VLIET TE GEMEENTE ROOSENDAAL , KENMERK: 2021WB028

Wij, het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal ('het college'), hebben op 8 maart 2021 een aanvraag ontvangen om omgevingsvergunning voor de realisatie van het zonnepark op het perceel gelegen tussen de Vlietweg, Gastelsedijk zuid en de Aanwas, kadastraal bekend als A4951, te gemeente Roosendaal. Deze aanvraag is gepubliceerd in het gemeenteblad van Roosendaal. Met betrekking tot de aangevraagde activiteiten heeft de gemeenteraad van Roosendaal ('de raad') op 9 december 2021 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben vanaf 17 januari 2022 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Hiervan is middels een gemeentelijke publicatie mededeling gedaan in het gemeenteblad. Op grond van artikel 3.12 vijfde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), was het tijdens de periode van terinzagelegging voor een ieder mogelijk om een zienswijze naar voren te brengen tegen het ontwerpbesluit en ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn een tweetal schriftelijke zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen met kenmerk 2021WB028 door:

1. De Gasunie
2. Kaan consultancy namens DOW Benelux (hierna: DOW), Zeeland Refinery N.V./ Total opslag en Pijpleiding Nederland N.V. (hierna: ZR) en Stichting Leidingenstraat Nederland (hierna:LSNED)

In het onderstaande worden de gronden van de zienswijze weergegeven met daarop steeds een reactie.

Zienswijze van de Gasunie

De Gasunie heeft op 24 januari 2022 een zienswijze naar voren gebracht met daarin de volgende aandachtspunten voor de aanleg van het zonnepark.

Buiten het plangebied van het zonnepark zijn namelijk 2 gastransportleidingen aanwezig waarvan de invloedssfeer tot binnen dit plangebied reikt.

Uit de ontwerp-omgevingsvergunning blijkt dat de ontwikkeling van een zonnepark nabij onze regionale gastransportleiding mogelijk gemaakt wordt. Zonneparken kunnen gastransportleidingen negatief beïnvloeden. Om een veilige en integere ligging van onze gasinfrastructuur te kunnen blijven waarborgen, dient voorafgaand aan de aanleg en ingebruikname middels een berekening te worden aangetoond dat voorgenomen ontwikkeling van het zonnepark geen externe beïnvloeding heeft op onze gastransportleidingen. Uit de aan te leveren berekening moet blijken dat voor wat betreft de wisselstroombeïnvloeding wordt voldaan aan de NEN 3654 en dat geen ontoelaatbare externe beïnvloeding op het kathodische beschermingssysteem wordt veroorzaakt. Daarnaast moet bij werkzaamheden in de nabijheid van de gastransportleidingen worden voldaan aan de Velin Graafvoorwaarden. Dit komt in de toelichting terug in bijlage 3 "Uitgangspunten Gasunie".

Gezien het bovenstaande verzoeken wij u:

In de voorwaarden bij de omgevingsvergunning de volgende voorwaarde overeenkomstig bijlage 3 "Uitgangspunten Gasunie" op te nemen: het bouwen van zonnepanelen in de nabijheid van de gastransportleidingen, dient te geschieden volgens de 'Uitgangspunten ter voorkoming van beïnvloeding van gasleidingen door nabijgelegen zonneparken, versie 4' en

Velin Graafvoorwaarden'. U dient deze gegevens minimaal drie weken voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de leidingbeheerder, de heer E.P.J.M. Sebrechts, telefoonnummer 06-1100 5861 of e-mail: E.P.J.M.Sebrechts@gasunie.nl voor te leggen. Er mag pas met de werkzaamheden worden gestart wanneer deze gegevens zijn goedgekeurd.

De Gasunie doet een nadrukkelijk verzoek om over de mogelijke consequenties van de voorgestelde ontwikkeling van het zonnepark en het treffen van maatregelen in overleg te gaan met de afdeling Tracebeheer. Verzocht wordt om de beoogde wijzigingen voor te leggen.

Reactie op de zienswijze van de Gasunie

In bijlage 3 behorende bij de ruimtelijke onderbouwing van het zonnepark Roosendaalsche Vliet wordt conform het voorstel van de Gasunie opgenomen: 'het bouwen van zonnepanelen in de nabijheid van de gastransportleidingen, dient te geschieden volgens de 'Uitgangspunten ter voorkoming van beïnvloeding van gasleidingen door nabijgelegen zonneparken, versie 4' en Velin Graafvoorwaarden'. Tevens worden 3 weken voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de leidingbeheerder de relevante gegevens toegezonden.

Zienswijze van Kaan consultancy namens DOW, ZR en LSNEED

Kaan consultancy heeft op 17 februari namens DOW, ZR en LSNEED een zienswijze ingediend met daarin de volgende aandachtspunten voor het zonnepark.

DOW,ZR en LSNEED exploiteren, c.q. exploiteren buisleidingen welke in en nabij de locatie van het betreffende gebied zijn gelegen. Van belang is dat onomstreden wordt vastgesteld dat het beoogde zonnepark geen ongewenste effecten op de buisleidingensystemen teweegbrengt. Hiervoor zullen impactanalyses uitgevoerd dienen te worden en door en voor rekening van initiatiefnemer. Een en ander zoals voorgeschreven wordt in de volgende normen:

1. Handreiking plaatsing zonneweide nabij een stalen buisleiding:
<https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20211202-IFV-Handreiking-Plaatsing-zonneweide-nabij-een-stalen-buisleiding.pdf>.
2. NEN3654;
3. Velin-voorwaarden;
4. Voorwaarden Gasunie

LSNEED verwacht dat er invulling wordt gegeven aan het Gasunie-document voor alle buisleidingen aan de zijde van het zonnepark in de Buisleidingenstraat.

Verzocht wordt om te voldoen aan de normen c.q. voorwaarden op te nemen in de vergunningsvoorwaarden. Het is noodzakelijk dat initiatiefnemer de benodigde technische informatie verstrekt, waaruit de onomstreden blijkt dat aan de gestelde voorwaarden voldaan kan worden, deze door partijen laat beoordelen en tot technische overeenstemming geraakt alvorens de verdere procedure gevolgd wordt, c.q. tot vaststelling van het plan overgegaan wordt.

Reactie op de zienswijze van Kaan consultancy namens DOW, ZR en LSNEED

In de voorgaande zienswijze van de Gasunie hebben wij aangegeven te handelen conform het voorstel van de Gasunie en deze voorwaarden op te nemen in bijlage 3 behorende bij de ruimtelijke onderbouwing. Dit betekent voldoen aan de NEN3654, Velin-voorwaarden en de voorwaarden van de Gasunie. Hierbij wordt uitdrukkelijk bedoeld alle gasleidingen en niet enkel de leidingen van de

Gasunie. Uitdrukkelijk dient ook toestemming verzocht worden aan DOW, ZR en LSNE dit is als zodanig opgenomen in de voorwaarden in de omgevingsvergunning.

De wijzigingen in bijlage 3 behorende bij de ruimtelijke onderbouwing en de wijzigingen in de omgevingsvergunning zijn voorgelegd aan DOW, ZR en LSNE en akkoord bevonden.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat de ingebrachte zienswijzen hebben gezorgd voor een toevoeging van voorschriften uit het oogpunt van veiligheid voor de leidingen in de nabijheid van het zonnepark.