

Raadsvraag (art. 39)	Gesteld door: Christenunie
Datum	2 april 2021
Onderwerp	85-2021 Brand appartementencomplex Sint Jansstraat
Portefeuillehouder	College B&W

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

Zaterdagmorgen 13 maart jl. woedde er brand op de derde verdieping van een appartementencomplex aan de Sint Jansstraat in het centrum van Roosendaal. Een link naar het krantenartikel van BndeStem over deze brand:

<https://www.bndestem.nl/roosendaal/korte-maar-hevige-brand-in-appartementencomplex-centrum-roosendaal-twee-mensen-ademen-rook-in~af6aada1/>

De brandweer was snel ter plaatse.

Onder andere uit berichten op social media hebben wij vernomen dat de brandweer geen hoogwerker bij zich had. Die kwam uit Bergen op Zoom.

De fractie van ChristenUnie Roosendaal wil graag weten of de brandweer voldoende is uitgerust met het juiste materieel. Wij hebben daarom de volgende vragen.

1. Klopt de berichtgeving op social media dat er (voor de zekerheid) een hoogwerker uit Bergen op Zoom moest komen?
2. Als de hoogwerker uit Bergen op Zoom kwam, wat is de reden dat de Roosendaalse brandweer een etage is gaan blussen zonder hoogwerker en zelf geen hoogwerker bij zich had?
3. Als het inderdaad zo is dat de Roosendaalse brandweer mede afhankelijk is van materieel uit Bergen op Zoom, heeft dat dan te maken met bezuiniging op het materieel?
4. Dan heeft ChristenUnie Roosendaal nog een aanvullende vraag, namelijk over de bezetting van de brandweer in coronatijd.
 - 4a. Is de brandweer voldoende bezet?
 - 4b. Hebben de corona-regels ook effect op de bemanning van onze brandweer?

Alvast dank voor uw antwoorden.

Namens,

ChristenUnie Roosendaal, Karen Suijkerbuijk-Ader

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Antwoord vragen 1 en 2

De brandweerpost Roosendaal beschikt over een hoogwerker. Op basis van beschikbaarheid wordt gekeken welke posten uit kunnen rukken. Bij dit incident is de post Roosendaal gealarmeerd met een tankautospuiter en bij het incident ingezet. Wanneer er aanvullend een specialistisch voertuig nodig is (zoals bijvoorbeeld hoogwerker, hulpverleningswagen en/of schuimbluswagen) dan komt deze altijd uit de dichtstbijzijnde brandweerkazerne. Het kan voorkomen dat dit niet uit de eerst gealarmeerde kazerne komt omdat deze mensen al zijn ingezet. In dit geval is de hoogwerker uit Bergen op Zoom ook mee gealarmeerd. Bij dit incident was de hoogwerker uiteindelijk niet nodig omdat de brandweer het appartement via de normale toegang kon bereiken.

3. Nee. De brandweer Midden- en West-Brabant heeft een door het bestuur vastgesteld Dekkings- en Spreidingsplan waarin het verzorgingsgebied is ingericht op basis van het wettelijk kader, de bestuurlijke uitgangspunten, het brandrisicoprofiel en de opkomsttijden basisbrandweezorg. Als er behoefte is aan assistentie dan wordt opgeschaald. De meldkamer Brandweer alarmeert dan volgens de kazernevolgordetabel het gewenste voertuig en/of benodigd specialisme. Uitgangspunt is dat de dichtstbijzijnde kazerne als eerste wordt gealarmeerd. Dit zijn standaard procedures en hebben niets te maken met bezuinigingen maar met het effectief inzetten van menskracht en specialismen in de gehele regio Midden- en West-Brabant.

4a. De bezetting is op orde.

4b. De corona maatregelen hebben net als bij alle mensen in Nederland zeker effect op de medewerkers van de brandweer. Er zijn diverse maatregelen getroffen om te zorgen dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is. Dit heeft effect op de manier van werken buiten op straat, tijdens het oefenen en het leven op de kazerne. Tevens heeft het effect op de geoefendheid. Door corona hebben brandweerm medewerkers het afgelopen jaar nauwelijks kunnen oefenen en trainen. Ook zijn vele opleidingen afgelast. De verwachting is dat na de zomervakantie een inhaalslag gemaakt kan worden.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,

De burgemeester,

