

 Gemeente Roosendaal	Schriftelijke vraag
Datum	2 december 2015
Onderwerp	Afwatering Nieuwe Markt
Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de cyclus?	Nee
Beleidssterrein	Omgeving
Portefeuillehouder	C. Lok

Maandag 30 november jl. was het plein van de Nieuwe Markt geheel onder water gelopen. De marktbezoekers konden de kooplui onmogelijk bereiken zodat zij hun waren moesten inpakken. Hierover heeft de VLP de volgende vraag.

1. Is met de herinrichting van de Nieuwe Markt voldoende rekening gehouden met de afwatering? Dit omdat het water ongekende hoogte bereikte bij het nieuw aangelegde deel van de Nieuwe Markt.

Met vriendelijke groet,
John Hertogh

Wij beantwoorden uw vraag als volgt:

- 1 Ja. Bij de herinrichting wordt drainage aangelegd voor het regelen van de grondwaterstanden. Daarnaast wordt een ondergrondse waterberging aangelegd van ca. 200 m3.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,


C.A. Lok
Coördinerend wethouder Binnenstad

